

平成27年度枳形不燃物最終処分場水質検査結果表

地下水

採取日	6月24日		7月29日		8月19日	
採取場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流
採取時間	10:55	11:15	9:13	9:35	10:36	11:01
天気	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
気温[°C]	19.0	19.0			22.0	22.0
水温[°C]	14.0	13.5	17.0	14.0	14.0	14.0
塩化物イオン[mg/l]	2.9	2.4	2.8	2.7	3.0	3.4
電気伝導率[mS/m]	5.9	8.1	6.8	10.0	6.8	11.0
ダイオキシン類[pg-TEQ/l]						

浸出水

採取日	6月24日	8月19日	201/11/18
採取時間	11:20	11:05	10:53
天気	晴れ	曇り	雨
気温[°C]	19.0	22.0	8.0
水温[°C]	13.5	14.0	12.5
年1回 アルキル水銀[mg/l]	0.0005未満		
年3回 総水銀[mg/l]	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
年3回 カドミウム[mg/l]	0.001未満	0.001未満	0.001未満
年3回 鉛[mg/l]	0.005未満	0.005未満	0.005未満
年3回 六価クロム[mg/l]	0.02未満	0.02未満	0.02未満
年3回 砒素及びその化合物[mg/l]	0.01未満	0.01未満	0.01未満
年3回 シアン[mg/l]	0.1未満	0.1未満	0.1未満
年3回 PCB[mg/l]	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
年1回 トリクロロエチレン[mg/l]	0.001未満		
年1回 テトラクロロエチレン[mg/l]	0.001未満		
年1回 ジクロロメタン[mg/l]	0.02未満		
年1回 四塩化炭素[mg/l]	0.002未満		
年1回 1,2-ジクロロエタン[mg/l]	0.004未満		
年1回 1,1-ジクロロエチレン[mg/l]	0.02未満		
年1回 シス-1,2-ジクロロエチレン[mg/l]	0.001未満		
年1回 1,2-ジクロロエチレン[mg/l]	0.04未満		
年1回 1,1,1-トリクロロエタン[mg/l]	0.001未満		
年1回 1,1,2-トリクロロエタン[mg/l]	0.006未満		
年1回 1,3-ジクロロプロペン[mg/l]	0.002未満		
年1回 チウラム[mg/l]	0.006未満		
年1回 シマジン[mg/l]	0.003未満		
年1回 チオベンカルブ[mg/l]	0.02未満		
年1回 ベンゼン[mg/l]	0.01未満		
年1回 セレン[mg/l]	0.01未満		
年3回 pH[mg/l]	7.6	7.8	7.5
年3回 BOD[mg/l]	1.0未満	1.0未満	1.0未満
年3回 SS[mg/l]	2	1	2
年3回 大腸菌群数[個/cm <sup>3</sup> ]	21	25	6
年3回 窒素[mg/l]	0.3	0.2	0.2
年3回 リン[mg/l]	0.1未満	0.1未満	0.1未満
年3回 塩化物イオン[mg/l]	2.8	3.3	3.9
年3回 COD[mg/l]	1.3	1.8	2.2
年3回 ノルマルヘキサン抽出物質[mg/l]	1.0未満	1.0未満	1.0未満
年3回 溶存酸素量[mg/l]	11	8.0	10.0
年1回 有機リン化合物[mg/l]	0.1未満		
年1回 フェノール類[mg/l]	0.05未満		
年1回 銅[mg/l]	0.05未満		
年1回 亜鉛[mg/l]	0.05		
年1回 溶解性鉄[mg/l]	0.1未満		
年1回 溶解性マンガン[mg/l]	0.02未満		
年1回 クロム[mg/l]	0.02未満		
年1回 フッ素[mg/l]	0.2未満		
年1回 1,4-ジオキサン	0.05未満		
年1回 塩化ビニルモノマー	0.002未満		

※いずれの結果も基準に適合しております。

地下水

採取日	9月24日		10月16日		11月18日	
採取場所	上流	下流	上流	下流	上流	下流
採取時間	9:50	10:10	10:19	10:32	10:26	10:54
天気	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨
気温[°C]	15.0	15.0	16.0	16.0	8.0	8.0
水温[°C]	14.0	13.5	11.0	12.0	12.0	12.5
塩化物イオン[mg/l]	3.2	3.6	3.0	3.0	3.1	3.7
電気伝導率[mS/m]	5.8	12.0	6.0	12.0	5.7	11.0
ダイオキシン類[pg-TEQ/l]						0.023

※いずれの結果も基準に適合しております。  
 ※ダイオキシン類検査の採取日は11月16日です。