

柏原

令和2年度 浄水水質検査結果

毎月検査9項目(+残留塩素)

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.7	6.8	6.8	6.6	7.0
塩化物イオン	200mg/l以下	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	7.0	8.0	3.5	8.1	1.4
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

消毒副生成物及びシアン

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満

その他30項目

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.3						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.05未満						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.02未満						
四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.001未満						
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.0002未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.0005未満						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
ベンゼン	0.01mg/l以下						0.0005未満						
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.005未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.01未満						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						3.0						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005未満						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						20						
蒸発残留物	500mg/l以下						54						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02未満						
ジオスミン	0.01µg/l以下						0.001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下						0.001未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005未満						
フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005未満						

各項目の斜線部は検査計画に基づき実施していません。
 その他詳しくは信濃町水道水質検査計画書をご覧ください。

富士里

令和2年度 浄水水質検査結果

毎月検査9項目(+残留塩素)

	基準値	令和2年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
塩化物イオン	200mg/l以下	2.4	2.2	2.4	2.2	2.5	2.4	2.2	2.0	2.5	2.5	7.8	2.3	2.3
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

消毒副生成物及びシアン

	基準値	令和2年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満
シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満

その他30項目

	基準値	令和2年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003未満							
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満							
六価クロム化合物	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004未満							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.8							
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.05未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.02未満							
四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.001未満							
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.0002未満							
ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.0005未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満							
ベンゼン	0.01mg/l以下						0.0005未満							
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.008							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02未満							
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03未満							
銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.01							
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						4.1							
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005未満							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						28							
蒸発残留物	500mg/l以下						91							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02未満							
ジオスミン	0.01µg/l以下						0.001未満							
2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下						0.001未満							
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005未満							
フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005未満							

各項目の斜線部は検査計画に基づき実施していません。
 その他詳しくは信濃町水道水質検査計画書をご覧ください。

荒瀬原

令和2年度 浄水水質検査結果

毎月検査9項目(+残留塩素)

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4
塩化物イオン	200mg/l以下	1.9	1.8	2.0	1.9	2.1	2.0	1.9	2.1	2.7	2.5	2.4	2.3
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

消毒副生成物及びシアン

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満

その他30項目

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.2						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.05未満						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.02未満						
四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.001未満						
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.0002未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.0005未満						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
ベンゼン	0.01mg/l以下						0.0005未満						
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.005未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.01未満						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						4.0						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005未満						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						25						
蒸発残留物	500mg/l以下						61						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02未満						
ジオスミン	0.01µg/l以下						0.001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下						0.001未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005未満						
フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005未満						

各項目の斜線部は検査計画に基づき実施していません。
 その他詳しくは信濃町水道水質検査計画書をご覧ください。

野尻

令和2年度 浄水水質検査結果

毎月検査9項目(+残留塩素)

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2
塩化物イオン	200mg/l以下	8.5	8.9	9.6	9.0	7.5	9.0	8.9	8.8	9.3	9.2	8.4	9.4
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

消毒副生成物及びシアン

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001			0.001未満			0.001			0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.001			0.001未満			0.002			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満

その他30項目

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.2						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.05未満						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.18						
四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.001未満						
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.0002未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.0005未満						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
ベンゼン	0.01mg/l以下						0.0005未満						
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.005未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.01未満						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						8.7						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005未満						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						33						
蒸発残留物	500mg/l以下						123						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02未満						
ジオスミン	0.01µg/l以下						0.001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下						0.001未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005未満						
フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005未満						

各項目の斜線部は検査計画に基づき実施していません。
 その他詳しくは信濃町水道水質検査計画書をご覧ください。

黒姫高原

令和2年度 浄水水質検査結果

毎月検査9項目(+残留塩素)

	基準値	令和2年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	7.9	6.4	6.4	6.4
塩化物イオン	200mg/l以下	41.3	40.8	56.7	40.9	40.1	39.8	42.7	41.0	42.5	39.4	45.6	40.8	
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5	0.5度未満	1.0	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	
残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

消毒副生成物及びシアン

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満

その他30項目

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.2						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.05未満						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			0.84			0.86			0.87			0.86
四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.001未満						
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.0002未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.0005未満						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
ベンゼン	0.01mg/l以下						0.0005未満						
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.008						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.02						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						24						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005未満						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						111						
蒸発残留物	500mg/l以下			221			259			219			214
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02未満						
ジオスミン	0.01µg/l以下						0.001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下						0.001未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005未満						
フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005未満						

各項目の斜線部は検査計画に基づき実施していません。
 その他詳しくは信濃町水道水質検査計画書をご覧ください。

富ヶ原

令和2年度 浄水水質検査結果

毎月検査9項目(+残留塩素)

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.6	7.6	7.5	7.8	7.6	7.6	7.4	7.7	7.7	7.7
塩化物イオン	200mg/l以下	2.5	2.4	3.3	2.4	2.6	2.9	2.5	2.2	3.0	2.6	2.4	2.7
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

消毒副生成物及びシアン

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下			0.09			0.07			0.06未満			0.06未満
シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満

その他30項目

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.1未満						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.05未満						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.02						
四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.001未満						
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.0002未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.0005未満						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
ベンゼン	0.01mg/l以下						0.0005未満						
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.005未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.01未満						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						6						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005未満						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						22						
蒸発残留物	500mg/l以下						89						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02未満						
ジオスミン	0.01µg/l以下						0.001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下						0.001未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005未満						
フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005未満						

各項目の斜線部は検査計画に基づき実施していません。
 その他詳しくは信濃町水道水質検査計画書をご覧ください。

栄

令和2年度 浄水水質検査結果

毎月検査9項目(+残留塩素)

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.5	7.9	7.2	7.3	7.6
塩化物イオン	200mg/l以下	1.5	1.4	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

消毒副生成物及びシアン

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下			0.003			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.004			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満

その他30項目

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.1						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.05						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.02未満						
四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.001未満						
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.0002未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.0005未満						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
ベンゼン	0.01mg/l以下						0.0005未満						
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.005未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.01未満						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						4.5						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005未満						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						28						
蒸発残留物	500mg/l以下						79						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02未満						
ジェオスミン	0.01µg/l以下						0.001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下						0.001未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005未満						
フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005未満						

各項目の斜線部は検査計画に基づき実施していません。
 その他詳しくは信濃町水道水質検査計画書をご覧ください。

熊坂

令和2年度 浄水水質検査結果

毎月検査9項目(+残留塩素)

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	7.0	7.8	7.8	8.1
塩化物イオン	200mg/l以下	2.6	2.5	2.6	2.4	2.6	2.6	2.5	2.3	2.6	2.6	3.1	2.5
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

消毒副生成物及びシアン

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満

その他30項目

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.1未満						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.05						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.02未満						
四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.001未満						
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.0002未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.0005未満						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
ベンゼン	0.01mg/l以下						0.0005未満						
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.005未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.01未満						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						4.8						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005未満						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						62						
蒸発残留物	500mg/l以下						116						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02未満						
ジオスミン	0.01µg/l以下						0.001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下						0.001未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005未満						
フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005未満						

各項目の斜線部は検査計画に基づき実施していません。
 その他詳しくは信濃町水道水質検査計画書をご覧ください。

古海

令和2年度 浄水水質検査結果

毎月検査9項目(+残留塩素)

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.5	6.9	6.8	6.9
塩化物イオン	200mg/l以下	1.9	1.8	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	1.7	2.0	2.0	1.9	1.9
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

消毒副生成物及びシアン

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満

その他30項目

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.2						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.05未満						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.02未満						
四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.001未満						
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.0002未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.0005未満						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
ベンゼン	0.01mg/l以下						0.0005未満						
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.005未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.01未満						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						2.4						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005未満						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						16						
蒸発残留物	500mg/l以下						47						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02未満						
ジオスミン	0.01µg/l以下						0.001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下						0.001未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005未満						
フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005未満						

各項目の斜線部は検査計画に基づき実施していません。
 その他詳しくは信濃町水道水質検査計画書をご覧ください。

高沢

令和2年度 浄水水質検査結果

毎月検査9項目(+残留塩素)

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
塩化物イオン	200mg/l以下	1.5	1.4	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.3	1.6	1.5	1.6	1.5
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2

消毒副生成物及びシアン

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満

その他30項目

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.2						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.05未満						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.02未満						
四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.001未満						
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.0002未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.0005未満						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
ベンゼン	0.01mg/l以下						0.0005未満						
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.005未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.01未満						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						2.9						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005未満						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						14						
蒸発残留物	500mg/l以下						52						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02未満						
ジオスミン	0.01µg/l以下						0.001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下						0.001未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005未満						
フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005未満						

各項目の斜線部は検査計画に基づき実施していません。
 その他詳しくは信濃町水道水質検査計画書をご覧ください。

菅川

令和2年度 浄水水質検査結果

毎月検査9項目(+残留塩素)

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	6.5	7.3	7.4	7.3
塩化物イオン	200mg/l以下	2.8	2.8	3.2	2.5	2.7	2.6	2.5	2.4	2.7	2.5	2.5	2.5
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2	0.2未満	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.3	0.5	1.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

消毒副生成物及びシアン

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001			0.001			0.001未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001			0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001			0.002			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下			0.09			0.06未満			0.08			0.06未満
シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満

その他30項目

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.1						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.05未満						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.02未満						
四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.001未満						
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.0002未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.0005未満						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
ベンゼン	0.01mg/l以下						0.0005未満						
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.005未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.01						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						4.7						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005未満						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						33						
蒸発残留物	500mg/l以下						68						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02未満						
ジオスミン	0.01µg/l以下						0.001						
2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下						0.001未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005未満						
フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005未満						

各項目の斜線部は検査計画に基づき実施していません。
 その他詳しくは信濃町水道水質検査計画書をご覧ください。

土橋

令和2年度 浄水水質検査結果

毎月検査9項目(+残留塩素)

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.8	7.6	7.8	7.9
塩化物イオン	200mg/l以下	2.4	2.1	2.5	2.3	2.4	2.4	2.3	1.8	2.1	2.3	2.4	2.3
有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
一般細菌	100CFU/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	2.4	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	1.4	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
残留塩素		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

消毒副生成物及びシアン

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム	0.06mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満
臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
塩素酸	0.6mg/l以下			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満

その他30項目

	基準値	令和2年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						0.0003未満						
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						0.00005未満						
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						0.001未満						
六価クロム化合物	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						0.004未満						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.2						
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						0.05未満						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.02未満						
四塩化炭素	0.002mg/l以下						0.0002未満						
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下						0.001未満						
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下						0.0002未満						
ジクロロメタン	0.02mg/l以下						0.0005未満						
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						0.0002未満						
ベンゼン	0.01mg/l以下						0.0005未満						
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.005未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.02未満						
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.03未満						
銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.01未満						
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						4.4						
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						0.005未満						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下						26						
蒸発残留物	500mg/l以下						82						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						0.02未満						
ジオスミン	0.01µg/l以下						0.001未満						
2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下						0.001未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						0.005未満						
フェノール類	0.005mg/l以下						0.0005未満						

各項目の斜線部は検査計画に基づき実施していません。
 その他詳しくは信濃町水道水質検査計画書をご覧ください。